



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664007, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 22 «Б», 71-77-01

г. Иркутск, ул. Дзержинского, 43.
(место составления акта)

«26» апреля 2021 г.
(дата составления акта)
«16» часов «00» минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 157

По адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 43 (далее -
объекты защиты)

На основании: распоряжения № 157 от «31» марта 2021 г., которое вынес главный государственный
инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Отришко А.В. была проведена плановая выезд-
ная проверка в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА «УЗОРОЧЬЕ» (далее - ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗОРОЧЬЕ») по соблюдению на Обь-
ектах защиты (территории, зданий и помещений, расположенные по адресу проверки), использу-
емом (эксплуатируемом) ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗОРОЧЬЕ» в процессе осуществления своей дея-
тельности, требований пожарной безопасности

Дата и время проведения проверки:

"19" апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

"26" апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Иркутской области

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: Чернегов В.М.
Направлена в адрес ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗОРОЧЬЕ» Чернегов В.М. под вх. от 31.03.2021 г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору
Птуха Степан Владимирович

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗОРОЧЬЕ» Чернегов
Владимир Михайлович.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения требований
пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
<i>г. Иркутск, ул. Дзержинского, 43.</i>			
1.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.</p>	<p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. (п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ</p>	ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗО-РОЧЬЕ»

	<p>2. На объекте защиты декларация пожарной безопасности не соответствует установленной форме, в содержании указаны ссылки на не действующие нормативные документы по пожарной безопасности. (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»)</p>	<p>от 16 сентября 2020 г. N 1479)</p> <p>1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых <u>законодательством</u> Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара). <p>2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собственник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно составить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защиты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожарной защиты этого объекта защиты.</p> <p>3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с <u>частями 1 и 2</u> настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.</p> <p>4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с <u>частями 1 и 2</u> настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с <u>Федеральным законом</u> "О техническом регулировании", и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и выполнены для соответствующего объекта защиты.</p> <p>5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составленную в соответствии с <u>частями 1 и 2</u> настоящей статьи, несет ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	<p>ГБУ ДО ИО ЦРТДО «УЗО-РОЧЬЕ»</p>
--	---	--	------------------------------------

		<p>6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.</p> <p>(ст. 64, Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 16.03.2020 г. №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»)</p>	
3.	<p>В помещении подвала расположен зал для занятия детей. (помещение № 4 согласно экспликации поэтажного плана технического паспорта).</p>	<p>Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.(п. 8, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)</p>	<p>ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗО-РОЧЬЕ»</p>
4.	<p>В помещении подвала в зале для занятия детей допускается эксплуатация электропроводки и кабелей с видимым нарушением изоляции. (помещение № 4 согласно экспликации поэтажного плана технического паспорта).</p>	<p>Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.</p> <p>(пп. а, п. 35, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)</p>	<p>ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗО-РОЧЬЕ»</p>
5.	<p>В подвальном помещении отсутствуют дымовые пожарные извещатели. (№ 9 согласно экспликации поэтажного плана технического паспорта)</p>	<p>В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. (ч. 2, 3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 13.3.8, п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопо- 	<p>ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗО-РОЧЬЕ»</p>

		жарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»).	
6.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)	ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗО-РОЧЬЕ»
7.	На объекте защиты не организовано прохождение обучения мерам пожарной безопасности.	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения <u>обучения мерам пожарной безопасности</u> . Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. (п. 3, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)	ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗО-РОЧЬЕ»

Рабочая проектная документация на объект защиты, а также техническая документация на системы противопожарной защиты не предоставлена.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля *Бережнев*
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

М.Л.П.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Документы, составленные в ходе проверки:

1. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 157/1/1 от 26.04.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

г. Иркутска по пожарному надзору

Птуха Степан Владимирович

26» апреля 2021 г.

(подпись)

М.Л.П.

При проведении проверки присутствовал (а), с актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ «УЗОРОЧЬЕ»

Чернегов Владимир Михайлович

фамилия, имя, отчество, должность

«26» апреля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

М.Л.П.